

PROTOCOLO DE CONEXIÓN PARA PROYECTOS EN CONJUNTOS HABITACIONALES

Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada		Número de la SC:	
		Fecha de Recepción de la SC	
Identificación del Inmueble			
N° de Cliente o N° de factibilidad técnica:			
Dirección del inmueble	Calle, número		
	Comuna		
Identificación del Propietario:			
Persona natural o representante legal	Nombre:		
	R.U.N.		
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:		
	R.U.T.		
Verificación de Requerimientos Generales:			
a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.			Sí__ No__
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.			Sí__ No__
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.			Sí__ No__
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos			Sí__ No__
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).			Sí__ No__
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.			Sí__ No__
Cumple todos los requerimientos anteriores:			Sí__ No__
FIRMAN EN CONFORMIDAD:			
Por parte del Usuario o Cliente Final		Por parte de Empresa Distribuidora	
Este formulario debe ser firmado en 2 copias		Este formulario debe ser firmado en 2 copias	
FIRMA		FIRMA	
Nombre:		NOMBRE:	
RUT:		RUT:	
FECHA:			
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energiasrenovables sección Ley de Generación Distribuida.			
Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017			

Detalle de Protocolo de Conexión Múltiple					
Ítem	Dirección	Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en la norma técnica y demás normativa aplicable. (Si o No)	Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT. (Si o No)	Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos. (Si o No)	El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos (Si o No)
1					
2					
3					
n					